



Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Красина ул., д. 27, стр. 1, Москва, 123056. Телефон: 8-499-254-10-55, факс: 8-499-254-10-13, E-mail: mos@rosnadzor.ru

г.Москва, ул. Красина, д. 27

(место составления акта)

« 05 » июля 20 17 г.

(дата составления акта)

15 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**Юридического лица Государственное бюджетное учреждение культуры
города Москвы «Дом русского зарубежья имени Александра
Солженицына»
(ИНН 7709181695)
№ А-1871-р**

По адресу/адресам: 109240, Москва, ул. Нижняя Радищевская, д.2

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 1871-р от 15.05.2017 Межрегионального технологического управления Ростехнадзора утвержденного Заместителем руководителя О.Ю. Кудиновым.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена **внеплановая выездная** (плановая/внеплановая, документарная/выездная) проверка в отношении:

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына», юридический/факт.адрес: 109240, Москва, ул. Нижняя Радищевская, д.2 Директор Москвин Виктор Александрович, (тел. 8 (495) 915-55-75); ИНН 7709181695, ОГРН 1037739148260

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: (в случае проведения филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам - указывать дату и время по каждому адресу отдельно) «05» июля 2017 г. с 08 часов до 15 часов;

Общая продолжительность проверки: 6 часов
рабочих дней/часов

Акт составлен: Межрегиональным технологическим управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения Межрегионального технологического управления Ростехнадзора о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

Петрановский Тимофей Михайлови 28.06.2017

(фамилия, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата/время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: согласовано (не требуется)

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Максимов Игорь Владиславович - государственный инспектор.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения и участия к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций))

Межрегионального технологического управления Ростехнадзора

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий отделом инженерно-технического обеспечения Шишков Владимир Викторович, Главный инженер Петрановский Тимофей Михайлович.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)


В ходе проведения проверки установлено:


№ п/п	Характер выявленного нарушения	Наименование нормативно-правовых актов, инструкций, правил и номер статей (пунктов), требование которых нарушены	Сведения об устранении нарушения
1.	Схема оборудования и трубопроводов котельной не утверждена техническим руководителем.	п.2.8.4. ПТЭ ТЭ	Устранено до 24.06.2017г
2.	Персонал не прошел проверку знаний ПТЭ ТЭ	п. 2.2.2 ПТЭТЭ	Устранено до 24.06.2017г
3.	Отсутствует перечень инструкций в котельной.	п. 2.8.2 ПТЭТЭ	Устранено до 24.06.2017г
4.	Частично отсутствует нумерация запорной арматуры.	п. 2.8.3, 9.15 ПТЭТЭ	Устранено до 24.06.2017г
5.	На манометрах отсутствует красная черта разрешенного давления.	п.9.19 ПТЭ ТЭ	Устранено до 24.06.2017г
6.	Отсутствуют таблички на предохранительных клапанах котлов.	п. 5.3.25. ПТЭ ТЭ	Устранено до 24.06.2017г
7.	Отсутствует приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместителя, распорядительным документом руководителя организации	п. 2.1.2 ПТЭТЭ	Устранено до 24.06.2017г

Примечание: (указываются все нормативные документы на которые делается ссылка в предписании, например: ПТЭТЭ - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок; ПТБ ТУ и ТС - Правила техники безопасности при эксплуатации теплоснабжающих установок и тепловых сетей потребителей; ПУТЭиТ – Правила учёта тепловой энергии и теплоносителя; ПРП – Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ; СНиП 41-02-2003 – Тепловые сети; ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

5. Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Государственный инспектор отдела по надзору за соблюдением требований в области государственного контроля (надзора)
 (Максимов И.В.)
(подпись проверяющего)

 (Петрановский Т.М.)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1.

Подписи лиц, проводивших проверку:



 (Максимов И.В.)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Главный инженер ГБУК г. Москвы «Дом русского зарубежья им. А. Солженицына»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 05 » 07 2017 г.

 (подпись) Петрановский Т.М.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)